

муниципальное дошкольное  
образовательное учреждение

«Детский сад № 228»

150064, г. Ярославль, ул. Строителей, д. 5б

ОКПО 2171678 ОГРН 1127602007917

ИНН/КПП 7602095122/760201001

тел: 50-14-00, тел - факс 50-00-68

09.06.2021 № 89

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Одел надзорной деятельности и  
профилактической работы по  
г. Ярославлю

МДОУ «Детский сад №228» предоставляет план об устранении выявленных нарушений согласно предписанию №131/1/1 от 03.06.2021 года:

№ п/п	Перечень мероприятий по устранению нарушений	Срок исполнения
1	Заявка обслуживающей организации на вызов инженера с целью определения объема работ по установке над эвакуационными выходами из музыкального и физкультурного залов, расположенных на 2-м этаже светового табло «ВЫХОД».	04.06.2021
2	Выход инженера на место, проведение замеров, определение объема работ по установке над эвакуационными выходами из музыкального и физкультурного залов, расположенных на 2-м этаже светового табло «ВЫХОД».	08.06.2021
3	Установка над эвакуационными выходами из музыкального и физкультурного залов, расположенных на 2-м этаже светового табло «ВЫХОД».	Июль 2021

Заведующий МДОУ «Детский сад № 228»

Е.А. Чубарнова

Тел.: 50-14-00

