



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы**
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15; e-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, ул.Бабича, 12, тел.: (4852) 56-11-58; e-mail:ondgorod@mail.ru)

Предписание № 131/1/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 228»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.Ярославля по пожарному надзору № 131 от «27» апреля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. «11» мая 2021 года, с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. «19» мая 2021 года, с 09 час. 30 мин. по 12 час. 00 мин. «03» июня 2021 года государственным инспектором г.Ярославля по пожарному надзору Зайцевым Евгением Святославовичем проведена плановая (внеплановая) выездная проверка по соблюдению на объекте защиты МДОУ «Детский сад № 228», осуществляющего деятельность по адресу: г. Ярославль, ул.Строителей, д.5Б обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии заведующего МДОУ «Детский сад № 228» Чубарновой Елены Алексеевны

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Над эвакуационными выходами из музыкального зала, расположенного на 2-м этаже здания, отсутствует световое табло «Выход».	п. 3.11 НПБ 104-03; п. 5.3 СП 3.13130.2009;	06.09.2021 г.	
2.	Над эвакуационными выходами из спортивного зала, расположенного на 2-м этаже здания, отсутствует световое табло «Выход».	п. 3.11 НПБ 104-03; п. 5.3 СП 3.13130.2009;	06.09.2021 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78

Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Зайцев Е.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«03» июня 20 21 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)
«03» июня 20 21 г.

Зубершова Е.А. - задержан
(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору